

# 中華民國土木技師公會全國聯合會 函

地址：10565 台北市松山區東興路 26 號 9 樓  
聯絡人：吳碧雪  
電話：(02)2748-1699#160  
傳真：(02)2748-1038

受文者：如正本

發文日期：中華民國 104 年 7 月 3 日  
發文字號：土技全聯(104)字第 134 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密條件：  
附件：如文

裝

主旨：「消防法施行細則」第 5 條之 1、第 14 條條文，業經內政部  
於 104 年 6 月 29 日以台內消字第 1040820823 號令修正發布  
，茲檢送發布令影本 1 份，請 查照並轉知所屬會員。

說明：依據內政部 104 年 6 月 29 日台內消字第 10408208234 號函（  
詳如附件）辦理。

訂

正本：臺灣省土木技師公會、臺北市土木技師公會、高雄市土木技師公會、新北市土  
木技師公會、臺南市土木技師公會、桃園市土木技師公會、臺中市土木技師公  
會

副本：無

理事長施義芳

線

檔 號：

保存年限：

## 內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳俊青

聯絡電話：02-81959223轉9322

10565

臺北市松山區東興路26號9樓 電子信箱：ccching@nfa.gov.tw

受文者：中華民國土木技師公會全國  
聯合會

發文日期：中華民國104年6月29日

發文字號：台內消字第10408208234號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「消防法施行細則」第5條之1、第14條條文，業經本部  
於104年6月29日以台內消字第1040820823號令修正發  
布，如需修正條文，請至行政院公報資訊網（<http://gazette.nat.gov.tw>）下載，請查照並轉知所屬。

正本：各直轄市、縣（市）政府、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消  
防設備師（士）協會、台灣省消防設備師協會、台北市消防設備士公會、新北市消  
防設備士公會、臺中市消防設備士公會、基隆市消防設備士公會、中華民國全  
國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、台灣省機械技師公會、中  
華民國冷凍空調工程技師公會全國聯合會、中華民國電機技師公會、中華民國  
工礦安全衛生技師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、  
中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國消防工程器材商業同業公會  
全國聯合會、台灣區消防器材工業同業公會、本部消防署所屬機關

副本：行政院法規會、本部法規委員會、消防署（秘書室【法制科】、火災預防組）

部長陳威仁

## 內政篇

### 法規

內政部令 中華民國 104 年 6 月 29 日  
台內消字第 1040820823 號

修正「消防法施行細則」第五條之一、第十四條條文。

附修正「消防法施行細則」第五條之一、第十四條條文

部長 陳威仁

#### 消防法施行細則第五條之一、第十四條修正條文

第五條之一 本法第七條第一項所定消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修，其工作項目如下：

- 一、設計：指消防安全設備種類及數量之規劃，並製作消防安全設備圖說。
- 二、監造：指消防安全設備施工中須經試驗或勘驗事項之查核，並製作紀錄。
- 三、裝置：指消防安全設備施工完成後之功能測試，並製作消防安全設備測試報告書。
- 四、檢修：指依本法第九條第一項規定，受託檢查各類場所之消防安全設備，並製作消防安全設備檢修報告書。

第十四條 本法第十三條所定防火管理人，應為管理或監督層次人員，並經中央消防機關認可之訓練機構或直轄市、縣（市）消防機關講習訓練合格領有證書始得充任。

前項講習訓練分為初訓及複訓。初訓合格後，每三年至少應接受複訓一次。

第一項講習訓練時數，初訓不得少於十二小時；複訓不得少於六小時。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網 (<http://gazette.nat.gov.tw/>)。

## 消防法施行細則第五條之一、第十四條修正總說明

消防法施行細則(以下簡稱本細則)自七十六年六月二十六日發布施行，業歷經十次修正。茲為釐清消防法規定消防安全設備設計、監造、裝置及檢修之工作範圍，以調和相關技師或技術從業人員工作範圍之介面，於本細則明定消防設備師及消防設備士工作項目；另防火管理制度自八十四年推動至今，衡量歷年執行成效、受訓人員反應意見與配合臺灣省功能業務及組織調整，修正文字、精實訓練課程及放寬複訓期限，爰修正本細則第五條之一、第十四條，修正要點如下：

- 一、界定消防安全設備設計、監造、裝置、檢修之業務範圍。(修正條文第五條之一)
- 二、精實防火管理人訓練課程及放寬複訓期限。(修正條文第十四條)

## 消防法施行細則第五條之一、第十四條修正條文 對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第五條之一 本法第七條第一項所定消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修，其工作項目如下：</p> <p>一、設計：指消防安全設備種類及數量之規劃，並製作消防安全設備圖說。</p> <p>二、監造：指消防安全設備施工中須經試驗或勘驗事項之查核，並製作紀錄。</p> <p>三、裝置：指消防安全設備施工完成後之功能測試，並製作消防安全設備測試報告書。</p> <p>四、檢修：指依本法第九條第一項規定，受託檢查各類場所之消防安全設備，並製作消防安全設備檢修報告書。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、消防法（以下簡稱本法）第七條第一項規定，消防安全設備之設計、監造由消防設備師為之；其裝置、檢修由消防設備師或消防設備士為之。然建築物內消防安全設備之規劃與施作，涉及繪製、計算與套圖等設計及配管、配線、鑽孔、固定與施作間、完成後測試等工作，為闡明本法立法意旨，及符合國內各技師、技術從業人員分工之現況，爰將現行「消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準」及「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」中關於消防安全設備設計、監造、裝置及檢修之工作項目及內涵提升至本細則規定，其工作內容描述如下：</p> <p>(一) 設計部分：依建築物用途、樓層高度、面積、內部空間特性，規劃設置之滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備等種類，檢討數量、設計說明及計算、樓層屬性及其他必要項目，繪製消防安全設備昇位圖、平面圖、斷面圖等書圖。</p>

(二) 監造部分：消防安全設備配線之耐燃保護、耐熱保護措施及配管等，因建築後即隱蔽無法查勘，而配合建築物樓地板、樑、柱、牆施作預埋管線或配管之加壓試驗等事項，予以查勘確認，製成書面、電子檔或照片等方式之紀錄。

(三) 裝置部分：各項消防安全設備施作，依實務運作由各專業工項分工與介面協調為之，施作完成後，藉由竣工查驗機制確保消防安全設備妥善堪用，故消防安全設備施作完成後，消防專技人員應依相關基準規範之測試項目，實際測試其性能，並將測試結果填具消防安全設備測試報告書。

(四) 檢修部分：為維護建築物使用後消防安全設備之正常，本法第九條第一項明定消防專技人員定期檢修消防安全設備，本法施行細則第六條並規範檢修方式分為外觀檢查、性能檢查、綜合檢查，受託之消防專技人員應依相關基準就各項消防安全設備規範之檢修方式，進行檢查、測試及判定，並將檢查結果製作消防安全設備檢修報告書，交由管理權人

		<p>送當地消防機關備查。</p> <p>三、又「各類場所消防安全設備設置標準」已明定消防安全設備種類，且「消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準補充規定」已就消防設備師從事消防安全設備設計、監造之工作項目與其他科別專業技師或技術人員工作項目區分，並無與其他科別專業技師或技術人員分工混淆之疑慮。</p>
<p>第十四條 本法第十三條所定<u>防火管理人</u>，應為管理或監督層次<u>人員</u>，並經中央消防機關認可之訓練機構或直轄市、縣(市)消防機關講習訓練合格領有證書始得充任。</p> <p><u>前項講習訓練分為初訓及複訓。初訓合格後，每三年至少應接受複訓一次。</u></p> <p><u>第一項講習訓練時數，初訓不得少於十二小時；複訓不得少於六小時。</u></p>	<p>第十四條 本法第十三條所稱<u>防火管理人</u>應為管理或監督層次幹部，並經省(市)、縣(市)消防機關或中央消防機關認可之專業機構講習訓練合格領有證書始得充任。</p> <p><u>前項講習訓練時間不得少於十六小時。</u></p> <p><u>防火管理人每二年至少應接受講習訓練一次，無正當理由不接受講習訓練者，直轄市、縣(市)消防機關得通知管理權人限期改善。</u></p>	<p>一、因應臺灣省功能業務與組織調整，及配合實務上防火管理人訓練專業機構係簡稱訓練機構，爰將第一項之「省(市)」修正為「直轄市」、「專業機構」修正為「訓練機構」，並依法制作業通例，將中央機關置於直轄市、縣(市)機關之前。</p> <p>二、明定講習訓練分為初訓及複訓，及將現行條文第三項之複訓年限移列第二項。複訓年限延長係考量防火管理制度自八十四年起施行迄今已近二十年，且消防機關每半年協助指導場所實施防火管理場所辦理消防演練，在不影響防火管理制度推動及降低場所消防安全之情形下減輕防火管理人受訓負擔，爰參考日本防火管理人複訓年限五年之規定，並衡量我國實施防火管理現況，採漸進方式修正延長為三年。</p>

三、現行條文第二項規定防火管理人初訓時數十六小時，於維持訓練效果之原則下，減輕受訓人員負擔，整併部分課程內容，使課程精簡，將初訓時數縮減為十二小時，並明定複訓時數為六小時，項次移列第三項。另修正條文第一項業規定防火管理人需經講習訓練合格領有證書始得充任，第二項規定防火管理人每三年至少應接受複訓一次，亦即防火管理人未接受初訓或未於期限內複訓即不符第一項及第二項規定，不得充任防火管理人，消防機關得依消防法第四十條規定通知限期改善及裁處罰鍰，爰刪除現行條文第三項有關防火管理人未複訓之限期改善規定。